

# dilcom

„ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

## ЗАПОВЕД

№: 1543/01.10.2024г.

На основание чл.6 /1/ т. 3 във връзка с чл.22./5/ от НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. „ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ“, за определяне на редът за извършване на дейностите по поддържане, обслужване и опериране с Пожароизвестителните системи /ПИС/ и вътрешните пожарни кранове/ВПК/

## ЗАПОВЯДВАМ:

1.Поддържането и обслужването на /ПИС/,инсталирани на територията на производствено-складовата база да се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване изискванията на - СД CEN/TS 54-14 "Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане";

2.Месечното, тримесечно, шестмесечно и годишно обслужване да се извършва от избрана по съответният ред лицензирана фирма- изпълнител и се контролира от .....

Резултатите да се отразяват в протоколи и се съхраняват в досието по пожарна безопасност на дружеството.

3.Ежедневните, проверки да се извършват от определени длъжностно лице по график в съответствие с изискванията на производителя и действащите стандарти. Резултатите от проверките да се отразяват в дневниците на инсталациите. При констатиране на неизправности незабавно да се уведомява фирмата осъществяваща сервизното обслужване.

4.Всички събития регистрирани от централите, извън техният нормален режим на работа се отразяват в дневника за контрол на системата и се уведомява Управителя. При необходимост се отправя спешно повикване на фирмата която осъществява сервизната дейност на тел.:

5.Пожарните кранове да се поддържат от фирма-изпълнител притежаваща разрешение за тази дейност при спазване изискванията на БДС EN 671-3 "Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч".

6.Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на устойчивост на налягане на носимите и возимите пожарогасители да се извършват в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и при спазване на изискванията на ISO/TS 11602-2:2015 в сервизи притежаващи разрешение за тази дейност по ЗМВР

Управител: .....

/ Д. Чемширов /

