

dilcom

„ДИЛКОМ БЪЛГАРИЯ“ ЕООД

ЗАПОВЕД

№. 1539 / 01.10.2024 г.

С цел ограничаване предпоставките за възникване на запалвания и пожари от електрически ток в производствени административно-битови, обслужващи и складови помещения работещи на прекъснат цикъл на работа, както и в изпълнение на чл.9 (2) т.4 от Наредба № 81213-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

НАРЕЖДАМ:

1. Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които може да предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците, отказ на автоматични системи за управление и др., да се отстраняват незабавно.

2. След приключване на работния ден захранването на електрическите вериги в цеховете и складовите помещения с изключение на това, предвидено за захранване на консуматори с непрекъснат режим на работа, да се изключва.

3. При експлоатацията на обектите, при извършването на текущи ремонти и при поддържането на електрическите инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:

3.1. използването на нестандартни и/или подсилени предпазители в електрическите табла;

3.2. съхраняването и разполагането на горими материали на разстояние, по-малко от 1 m, от разпределителни електрически табла;

3.3. нарушаването на степента на защита (IP), както и категорията на експлозивна защита на електрическите съоръжения.

3.4. полагането на проводници и монтирането на елементи на електрическите инсталации в нарушение на изискванията, определени в глава дванадесета от Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

3.5. нарушаването на инструкциите на производителите за монтаж и експлоатация на електрически съоръжения и изделия;

3.6. използването на електронагревателни уреди извън специално оборудваните за тази цел пожарообезопасени места, определени със заповед.

4. Изключването на електрическото захранване на уредите и съоръженията да се извършва след приключване на работния ден от последният служител напуснал работната зона.

5. На портала да се заведе дневник /образец приложение №1/ за ежедневно отразяване на извършеното изключване на електрическия ток в работното помещение.

Настоящата заповед да севеде до знанието на длъжностните лица отговорни за изпълнението срещу подпис.

Контрол по изпълнението ва заповедта възлагам на Гл. Енергетик.

Управител.....



/Д. Чемширов/